



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
 REGIONE PIEMONTE
 Azienda Sanitaria Locale `Citt` di Torino_
 Costituita con D.P.G.R. 13/12/2016 n. 94
 Cod. fiscale/P.I. 11632570013
 Sede legale: Via San Secondo, 29 - 10128 Torino
 ' 011/5661566 ' 011/4393111

Servizio di verifica e manutenzione periodica comprensivo di interventi straordinari in regime di pronta disponibilit` dei Gruppi statici di continuit` CEI 64-8/7 in dotazione ai Presidi ospedalieri OMV-SGB, Comprensorio ospedaliero OAS-BV e ai Presidi territoriali delle Circ. 4, 5, 6 e 7 dell`Azienda Sanitaria Locale `Citt` di Torino_

Periodo: 24 mesi

Livello di progettazione	Progetto Esecutivo
Categoria di progetto	Impianti elettrici
Documento	<i>Elenco tempi previsti per sostituzione batterie UPS</i>

n. documento RFR-003-17 del 13/11/2017

Autore	Progettista	Responsabile di progetto
--------	-------------	--------------------------

Autore *Progettista* *Responsabile di progetto*

Approvato da *Responsabile del Procedimento* *Data approvazione*

Arch. Remo Viberti



ELENCO PREVISIONE SOSTITUZIONE BATTERIE 2017/2019**GRUPPI DI CONTINUITA' - ALIMENTATORI STABILIZZATI PER CABINE ELETTRICHE**

N° UPS	PAD	Descrizione Reparto	PIANO	Marca UPS	Potenza	Matricola	Autonomia	Previsione Sostituzione Batterie	N° Batterie	Note
PRESIDIO OSPEDALIERO MARIA VITTORIA										
4	F	TERAPIA INTENSIVA	1	BORRI S4000	20KVA	PX-98-PX-109471	45 min	2017	32	CRD-097-13
5	F	PRONTO SOCCORSO SALA GESSI	T	SAMA	2KVA	10137130411	10 min	2016	6	CRD-098-13
2	H	TECNICO	1	AROS M100	10KVA	300692	20 min	2017	32	CRD-104-13
3	P	LOCALE TECNICO	-1	RIELLO/SPW	5KVA	MR28UT745830010	25 min	2018	40	CRD-108-13
PRESIDIO OSPEDALIERO AMEDEO di SAVOIA										
1	O	MICROBIOLOGIA	-1	AROS/SENTINEL 4	4KVA	P14648-09	10 min	2019	16	CRD-115-13
TERRITORIO										
1	/	C/so TOSCANA 108 CUP	T	AROS	7,5KV A	_____	10 min	2017	32	CRD-120-13
BATTERIE CABINE										
1	M	OMV CABINA ELETTRICA 22KV	-1	TELEGROUP 4426	48V-20A dc	4426	180 min	2017	5	CRD-123-13

ELENCO PREVISIONE SOSTITUZIONE APPARECCHI UPS 2017/2019

N° UPS	PAD	Descrizione Reparto	PIANO	Marca UPS	Potenza	Matricola	Autonomia	Previsione Sostituzione Batterie	N° Batterie	Note
PRESIDIO OSPEDALIERO AMEDEO di SAVOIA										
1	H	UFFICI	T	BORRI / B5000	10KVA	PX00-112421	20 min	/	/	CRD-103-13
TERRITORIO										
1	/	PIER DELLA FRANCESCA	-1	SOCOMEK/DIGIS	15KVA	P151978001	45 min	/	/	CRD-121-13

**La presente copia e' conforme all'originale depositato
presso gli archivi dell'Azienda ASL Citta' di Torino**

E2-6C-23-B7-32-18-D6-11-A1-27-E0-A0-EC-21-93-AE-4A-95-28-46

CAdES 1 di 1 del 28/11/2017 15:14:40

Soggetto: REMO VIBERTI VBRME57S08L219R

Validità certificato dal 21/11/2016 15:19:42 al 25/11/2019 23:59:59

Rilasciato da InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT con S.N. 2C9C 48


